

જામનગર ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ

સી-૧૦૫, આનંદ નિકેતન, નવી દિલ્હી - ૧૧૦ ૦૨૧

નોટીસ

(ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ ૧૫ની પેટા કલમ (૨) અન્વયે)

૧. જામનગર ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ પોતાની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ સી-૧૦૫, આનંદ નિકેતન, નવી દિલ્હી - ૧૧૦ ૦૨૧ ખાતે ધરાવે છે અને તે કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ હેઠળ નોંધાયેલી છે, તેણે સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન, નવી દિલ્હી સમક્ષ ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ ૧૫ની પેટા કલમ (૧) હેઠળ નીચે દર્શાવ્યા મુજબની વિગતો અનુસારની ટ્રાન્સમિશન લાઇનો, સબ-સ્ટેશનો તથા અન્ય એસેટ્સ માટે ટ્રાન્સમિશન લાયસન્સની મંજૂરી માટે અરજી કરી છે.

ક્ર. નં.	લાઇન/સબ-સ્ટેશનનું નામ (સ્થળ)	લાઇનની લંબાઈ / ક્ષમતા	કામ પુરૂ થવાનો અંદાજિત ખર્ચ અથવા લેવલાઈઝડ ટ્રાન્સમિશન ચાર્જીસ	નિયત સીઓડી	નોંધ
૧.	2x1500 MVA 765/400 kV જામનગર (જુઆઈએસ) પીએસની સ્થાપના 2x330 MVAR 765 kV બસ રીએક્ટર અને 2x125 MVAR 420 kV બસ રીએક્ટર સાથે.	765kV 400kV	ફ્લોટ કરાયેલા વાર્ષિક ટ્રાન્સમિશન ચાર્જીસ - રૂ. ૩૮૧૭.૫૭ મિલિયન	અસરકારક તારીખથી ૨૪ મહિના	
૨.	હળવદ - જામનગર 765 kV D/C લાઇન	147 કિ.મી.			
૩.	હળવદ ખાતે હળવદ - જામનગર 765 kV D/C લાઇનના ટર્મિનેશન માટે ૨ નંગ 765 kV D/C લાઇન બેયઝ	765kV			
૪.	હળવદ - જામનગર 765 kV D/C લાઇનના જામનગર છેડે દરેક સર્કિટ ખાતે 330 MVAR સ્વિચેબલ લાઇન રીએક્ટર્સ (એનજીઆર બાયપાસ વ્યવસ્થા સાથે)	765kV			
૫.	જામ ખંભાળિયા પીએસ - લકડિયા 400 kV D/c (ટ્રિપલ સ્પોળર્ડ) લાઇનનો LILO જામનગર ખાતે	7 કિ.મી.			
૬.	જામનગર - લકડિયા 400 kV D/c લાઇનમાં જામનગર છેડે દરેક સર્કિટ ખાતે 50 MVAR, 420 kV સ્વિચેબલ લાઇન રીએક્ટર્સ (એનજીઆર બાયપાસ વ્યવસ્થા સાથે)	400kV			
૭.	જામનગર - જામ ખંભાળિયા 400 kV D/c (Quad ACSR/AAAC/AL59 મૂળ ઇન્કિવેલન્ટ) લાઇન	41 કિ.મી.			
૮.	જામનગર - જામ ખંભાળિયાના ટર્મિનેશન માટે જામ ખંભાળિયા ખાતે ૨ નંગ 400kV લાઇન બેયઝ	400kV			
૯.	સીજીપીએલ - જેતપુર 400 kV D/c (ટ્રિપલ સ્પોળર્ડ) લાઇનનો LILO જામનગર ખાતે	123 કિ.મી.			
૧૦.	જામનગર - સીજીપીએલ 400 kV D/c લાઇનના જામનગર છેડે દરેક સર્કિટ ખાતે 80MVAR, 420kV સ્વિચેબલ લાઇન રીએક્ટર્સ (એનજીઆર બાયપાસ વ્યવસ્થા સાથે)	400kV			
૧૧.	જામ ખંભાળિયા પીએસ ખાતે કાલાવડ - ભોગાત 400 kV D/c લાઇન (Twin AL-59) નો બન્ને સર્કિટનો LILO	11 કિ.મી.			
૧૨.	કાલાવડ - ભોગાત 400 kV D/c લાઇનના બન્ને સર્કિટના LILO માટે જામ ખંભાળિયા ખાતે ૪ નંગ 400 kV લાઇન બેયઝ	400kV			
૧૩.	જામનગર 400 kV બસ સેક્શન ખાતે ±400 MVAR સ્ટેટકોમ સાથે 3x125 MVAR MSC અને 2x125 MVAR MSR	400kV			

૨. કમિશન સમક્ષ રજૂ કરાયેલી સંપૂર્ણ અરજી તથા ડોક્યુમેન્ટ્સ વેબસાઈટ www.adanienergysolutions.com ઉપર કોઈપણ વ્યક્તિ માટે સુલભ છે. કંપનીની ઓફિસે, ચોથા માળે, સાઉથ વિંગ, કેપી એપિટોમ, મકરબા, અમદાવાદ, ૩૮૦૦૫૧ ખાતે, પ્રશાંત કુમાર પાસે અથવા તો કમિશન દ્વારા નિયત કરાયેલી પ્રોસિજર મુજબ કમિશનની ઓફિસે જોઈ શકાય છે.

૩. વાંધા કે સૂચનો, જો કોઈ હોય તો, એ સેક્રેટરી, સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન, ફ્લકા, બમા અને ટમા માળે, ટાવર બી, વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર, નોરોજી નગર, નવી દિલ્હી - ૧૧૦૦૨૯ (E-mail Id : registry@cercind.gov.in) સમક્ષ રજૂ કરી શકાય છે અને આવા વાંધા(ઓ) / સૂચન(નો) ની એક નકલ અરજદારને અથવા તો તેના અધિકૃત એજન્ટને આ નોટીસ અખબારમાં પ્રસિદ્ધ થયાના ૧૫ દિવસમાં પહોંચાડવાની રહેશે.

સ્થળ: અમદાવાદ

તારીખ: ૨૨.૧૦.૨૦૨૪

પ્રશાંત કુમાર

હેડ (રેગ્યુલેટરી એન્ડ કોમર્સિયલ)