

મુંદ્રા I ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ

સી-૧૦૫, આર્નલ નિકેતન, નવી દિલ્હી, ૧૧૦ ૦૨૧

નોટીસ

(વિદ્યુત અધિનિયમ, ૨૦૦૩ની કલમ ૧૫ની પેટા કલમ (૨) હેઠળ)

૧. મુંદ્રા I ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ પોતાની ઓફિસ સી-૧૦૫, આર્નલ નિકેતન, નવી દિલ્હી — ૧૧૦ ૦૨૧ ખાતે ઘરાવે છે અને કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ હેઠળ નોંધાયેલી છે, તેણે નીચે આપેલી વિગતો મુજબની ટ્રાન્સમિશન લાઈન્સ, સબ-સ્ટેશન્સ તથા અન્ય એસેટ્સના સંદર્ભમાં ટ્રાન્સમિશન લાયસન્સ માટે ઈલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ ૧૫ની પેટા કલમ (૧) હેઠળ સેન્ટ્રલ ઈલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન, નવી દિલ્હી સમક્ષ અરજી કરી છે:

ક્ર. નં.	લાઈન/સબ-સ્ટેશનનું નામ (સ્થળ)	લાઈનની લંબાઈ/ ક્ષમતા	કામ પુરૂ થવાનો અંદાજીત અથવા લેવલાઈઝ્ડ ટ્રાન્સમિશન ચાર્જીસ	સીઓડી
૧	765/400 kV નવીનાલ (મુંદ્રા) S/s (જુઆઈએસ) ખાતે ટ્રાન્સફોર્મેશન ક્ષમતામાં બસ સેક્શન-II ઉપર 2x330 MVA, 765 kV અને 2x125 MVA, 420 kV બસ રીએક્ટર્સ અને બસ સેક્શન-I ઉપર 1x125MVA, 420 kV બસ રીએક્ટર્સ સાથે 2x1500 MVA ICTs દ્વારા વધારો. આમાં સેક્શનલાઈઝેશન એસેન્સમેન્ટના માધ્યમથી 765 kV અને 400 kV બસ સેક્શન્સ-૨ના નિર્માણનો સમાવેશ રહેશે. The 400 kV અને 765 kV સેક્શનલાઈઝર સામાન્ય રીતે બંધ રહેશે. ● નવા 765 kV અને 400 kV બસ સેક્શન્સ-૨નું નિર્માણ ● 765 kV સેક્શનલાઈઝર - ૧ સેટ ● 400 kV સેક્શનલાઈઝર - ૧ સેટ ● 765/400 kV, 1500 MVA ICT - ૨ નંગ (સેક્શન-૨ ઉપર) ● 765 kV ICT બેચ-૨ - ૨ નંગ (સેક્શન-૨ ઉપર) ● 400 kV ICT બેચ-૨ - ૨ નંગ (સેક્શન-૨ ઉપર) ● 330 MVA 765 kV બસ રીએક્ટર - ૨ નંગ (સેક્શન-૨ ઉપર) ● 125 MVA 420 kV બસ રીએક્ટર - ૩ નંગ (સેક્શન-૧ ઉપર ૧ નંગ અને સેક્શન-૨ ઉપર ૨ નંગ) ● 765 kV રીએક્ટર બે - ૨ નંગ (સેક્શન-૨ ઉપર) ● 400 kV રીએક્ટર બે - ૩ નંગ (સેક્શન-૧ ઉપર ૧ નંગ અને સેક્શન-૨ ઉપર ૨ નંગ)	2x1500 MVA	કવોટ કરાયેલા વાર્ષિક ટ્રાન્સમિશન ચાર્જીસ - રૂા. ૩૦૮૧.૭૩ મિલિયન	૨૦.૦૩.૨૦૨૮
૨	નવીનાલ (મુંદ્રા) (જુઆઈએસ) - ભુજ 765 KV D/C લાઈન	૭૩.૨૭૮ કિ.મી.		
૩	નવીનાલ (મુંદ્રા) (જુઆઈએસ) - ભુજ 765 KV D/C લાઈનના દરેક છેડે 765 KV લાઈન બેચ-૨ ● 765 KV લાઈન બેચ-૨ નંગ (એઆઈએસ) (ભુજ છેડા માટે) ● 765 KV લાઈન બેચ-૨ નંગ (જુઆઈએસ) (નવીનાલ (મુંદ્રા) છેડા માટે) (સેક્શન- II ઉપર)			
૪	નવીનાલ (મુંદ્રા) (જુઆઈએસ) - 400 kV બસ સેક્શન-૧ ખાતે 2x125 MVA MSC અને 1x125 MVA MSR સાથે ±300 MVA સ્ટેટકોમ. ● ±300 MVA સ્ટેટકોમ સાથે 2x125 MVA MSC અને 1x125 MVA MSR ● 400 kV બે - ૧ નંગ.			
૫	નવીનાલ (મુંદ્રા) (જુઆઈએસ) - 400 kV બસ સેક્શન-૨ ખાતે 2x125 MVA MSC અને 1x125 MVA MSR સાથે ±300 MVA સ્ટેટકોમ. ● ±300 MVA સ્ટેટકોમ સાથે 2x125 MVA MSC અને 1x125 MVA MSR ● 400 kV બે - ૧ નંગ.			

૧. કમિશન સમક્ષ કરાયેલી સંપૂર્ણ અરજી તથા અન્ય ડોક્યુમેન્ટ્સ વેબસાઈટ www.adanienergysolutions.com ઉપર કોઈપણ વ્યક્તિ માટે સુલભ છે. અરજી **૪થો માળ, સાઈથ વિંગ, કેપી એપિટોમ, મકરબા, અમદાવાદ, ૩૮૦૦૧૧ ખાતે** કંપનીની ઓફિસે **શ્રી પ્રશાંત કુમાર** પાસે અથવા કમિશનની ઓફિસે કમિશન દ્વારા નિર્દિષ્ટ કરાયેલી પ્રોસિજર અનુસાર જોઈ પણ શકાશે.

૨. આ નોટીસ અખબારમાં પ્રસિદ્ધ થયાના ૧૫ દિવસમાં વાંધા કે સૂચનો, જો કોઈ હોય તો, એ સેક્રેટરી, સેન્ટ્રલ ઈલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન, **૬ફો, ૭મો અને ૮મો માળ, ટાવર બી, વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર, નોરોજી નગર, નવી દિલ્હી - ૧૧૦૦૨૯** સમક્ષ (ઈમેઇલ આઈડી: registry@cercind.gov.in.) રજૂ કરવાના રહેશે અને વાંધો(ધા) / સૂચન(નો) ની એક નકલ અરજદાર અથવા તેના અધિકૃત એજન્ટને પણ પહોંચાડવાની રહેશે.