

## सूचना

### (विद्युत कायदा 2003 च्या कलम 15 चे उपकलम (2) अन्वये)

1. पुणे-III ट्रान्समिशन लिमिटेड, ज्याचे नोंदणीकृत कार्यालय सी-105, आनंद निकेतन, नवी दिल्ली- 110021 येथे आहे आणि कंपनी कायदा, 2013 च्या अंतर्गत संस्थापित आहे, त्याने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नवी दिल्ली यांच्याकडे विद्युत कायदा, 2003 च्या कलम 15 च्या उप-कलम (1) अंतर्गत खाली दिलेल्या तपशिलांनुसार ट्रान्समिशन लाईन्स, सब-स्टेशन्स आणि इतर मालमतेच्या संदर्भात ट्रान्समिशन परवाना मंजूर करण्यासाठी अर्ज केला आहे.

| अनु. क्र. | लाईन/सब-स्टेशनचे नाव (स्थान)                                                                                                                                                        | लाईनची लांबी/क्षमता | काम पूर्ण करण्याचा अंदाजे खर्च किंवा लेव्हलाइज्ड ट्रान्समिशन शुल्क | सीओडी कालावधी         | अभिप्राय |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 1.        | बोईसर-II - पुणे-III 765 केव्ही डि/सी लाईन                                                                                                                                           | 228 किमी            | रु. 589.241 कोटी                                                   | 24 महिने (19.11.2026) |          |
| 2.        | पुणे-III येथे नरेंद्रवा (नवीन) एलआयएलओ - पुणे (जीआयएस) 765 केव्ही डि/सी लाईन                                                                                                        | 85.610 किमी         |                                                                    |                       |          |
| 3.        | पुणे-III (जीआयएस) एस/एस येथे हिंजेवाडी-कोयना 400 केव्ही एस/सी लाईनचा एलआयएलओ                                                                                                        | 8.516 किमी          |                                                                    |                       |          |
| 4.        | बोईसर-II-पुणे-III 765 केव्ही डि/सी लाईनच्या टर्मिनेशनसाठी बोईसर-II येथे दोन 765 केव्ही लाईन बेज                                                                                     |                     |                                                                    |                       |          |
| 5.        | 2x1500 एमव्हीए, 765/400 केव्ही आणि 3x500 एमव्हीए, 400/220 केव्ही पुणे-III (जीआयएस) एस/एस ची 2x330 एमव्हीएआर, 765 केव्ही बस रिअॅक्टर आणि 2x125 420 केव्ही बस रिअॅक्टरसह स्थापना      |                     |                                                                    |                       |          |
| 6.        | बोईसर-II - पुणे-III 765 केव्ही डि/सी लाईन (एनजीआर बायपास व्यवस्थेसह) पुणे-III च्या एंडकडे 330 एमव्हीएआर स्विचेबल लाईन रिअॅक्टर्स                                                    |                     |                                                                    |                       |          |
| 7.        | नरेन्द्र (न्यू) - पुणे-III (जीआयएस) 765 केव्ही डि/सी वाहिनी (एनजीआर बायपास व्यवस्थेसह) पुणे-III च्या एंडकडे 330 एमव्हीएआर स्विचेबल लाईन रिअॅक्टर्स                                  |                     |                                                                    |                       |          |
| 8.        | वरील एलआयएलओ नंतर, पुणे-III (जीआयएस) - कोयना 400 केव्ही लाईनच्या पुणे-III (जीआयएस) च्या एंडकडे 80 एमव्हीएआर, 420 केव्ही स्विचेबल लाईन रिअॅक्टर तयार झाली (एनजीआर बायपास व्यवस्थेसह) |                     |                                                                    |                       |          |

2. आयोगाकडे दाखल केलेला संपूर्ण अर्ज आणि इतर दस्तऐवज हे कोणत्याही व्यक्तीकडून पहाणीसाठी वेबसाईट [www.adanienergysolutions.com](http://www.adanienergysolutions.com) वर उपलब्ध आहेत. ह्या अर्जाची तपासणी आयोगाने नमूद केलेल्या कार्यपद्धती अनुसार 4था मजला, साऊथ विंग, केपी एपिटोम, मकरबा, अहमदाबाद-380051 येथील कंपनीच्या कार्यालयात प्रशांत कुमार यांच्याकडे अथवा आयोगाच्या कार्यालयात करता येऊ शकेल.
3. कोणत्याही हरकती अथवा सूचना असल्यास, त्या वर्तमानपत्रात ही सूचना प्रसिध्द झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत सेक्रेटरी, केंद्रिय विद्युत नियामक आयोग, 6वा, 7वा आणि 8वा मजला, टॉवर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नवी दिल्ली- 110029 यांच्याकडे पाठवून द्याव्यात आणि सदर हरकती/सूचना यांची प्रत अर्जदार किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी यांच्याकडे पाठवून द्यावी.

स्थळ: अहमदाबाद  
दिनांक: XX.11.2024

अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्याचे  
नाव आणि हुद्दा