

दक्षिण कळंब पॉवर ट्रान्समिशन लिमिटेड

सूचना

(विद्युत कायदा 2003 च्या कलम 15 चे उपकलम (2) अन्वये)

1. दक्षिण कळंब पॉवर ट्रान्समिशन लिमिटेड, ज्याचे नोंदणीकृत कार्यालय सी-105, आनंद निकेतन, नवी दिल्ली- 110021 येथे आहे आणि कंपनी कायदा, 2013 च्या अंतर्गत संस्थापित आहे, त्याने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नवी दिल्ली यांच्याकडे विद्युत कायदा, 2003 च्या कलम 15 च्या उप-कलम (1) अंतर्गत खाली दिलेल्या तपशिलांनुसार ट्रान्समिशन लाईन्स, सब-स्टेशन्स आणि इतर मालमतेच्या संदर्भात ट्रान्समिशन परवाना मंजूर करण्यासाठी अर्ज केला आहे.

अनु. क्र.	लाईन/सब-स्टेशनचे नाव (स्थान)	लाईनची लांबी/क्षमता	काम पूर्ण करण्याचा अंदाजे खर्च किंवा लेव्हलाइज्ड ट्रान्समिशन शुल्क	सीओडी कालावधी	अभिप्राय
1.	नवीन 765 केव्ही बस सेक्शन-II आणि III तसेच 400 केव्ही बस सेक्शन-II आणि III ची निर्मिती, 765 केव्ही सेक्शनलायझेशन बे: 2 संच आणि 400 केव्ही सेक्शनलायझेशन बे: 2 संच आणि दक्षिण कळंब उपकेंद्र येथे 3x1500 एमव्हीए, 765/400 केव्ही आयसीटीचे इंस्टॉलेशन (400 केव्ही सेक्शन-III आणि 765 केव्ही सेक्शन-III साठी) यासह आणि सेक्शन-III वर 2x330 एमव्हीएआर, 765 केव्ही बस रिपॅक्टर आणि 2x125 एमव्हीएआर, 420 केव्ही बस रिपॅक्टर उभारणी	765/400 केव्ही	रु. 1201.36 दशलक्ष कोटी	30.03.2028	
2.	नागोठणे-पडघे 400 केव्ही डी/सी लाईनचे लिलो दक्षिण कळंब येथे, क्वाड ACSR/AAAC/AL59 मूस समतुल्य कंडक्टरसह	10 किमी			
3.	पुणे (एआयएस)-नवी मुंबई 400 केव्ही लाईनचे लिलो दक्षिण कळंब येथे, क्वाड ACSR/AAAC/AL59 मूस समतुल्य कंडक्टरसह	10 किमी			
4.	पुणे (एआयएस)-विक्रोळी 400 केव्ही लाईनचे लिलो दक्षिण कळंब येथे, क्वाड ACSR/AAAC/AL59 मूस समतुल्य कंडक्टरसह	10 किमी			
5.	क्रमांक 2, 3 आणि 4 मधील लिलो लाईन्ससाठी दक्षिण कळंब उपकेंद्र येथे 400 केव्ही चे 8 बे	400			

2. आयोगाकडे दाखल केलेला संपूर्ण अर्ज आणि इतर दस्तऐवज हे कोणत्याही व्यक्तीकडून पहाणीसाठी वेबसाईट www.adanienergysolutions.com वर उपलब्ध आहेत. ह्या अर्जाची तपासणी आयोगाने नमूद केलेल्या कार्यपध्दती अनुसार 12वा मजला, साऊथ विंग, केपी एपिटोम, मकरबा, अहमदाबाद-380051 येथील कंपनीच्या कार्यालयात प्रशांत कुमार यांच्याकडे अथवा आयोगाच्या कार्यालयात करता येऊ शकेल.
3. कोणत्याही हरकती अथवा सूचना असल्यास, त्या वर्तमानपत्रात ही सूचना प्रसिध्द झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत सेक्रेटरी, केन्द्रिय विद्युत नियामक आयोग, 6वा, 7वा आणि 8वा मजला, टॉवर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नवी दिल्ली- 110029 यांच्याकडे पाठवून घ्याव्यात आणि सदर हरकती/सूचना यांची प्रत अर्जदार किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी यांच्याकडे पाठवून घ्यावी.

स्थळ: अहमदाबाद

दिनांक: 09.04.2026

प्रशांत कुमार

प्रमुख - नियामक व वाणिज्य

Size: 16cm (w) x 16cm (h)